



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

LORENCINI BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1268

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MOTORES,
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
ELÉTRICOS**

ENSAIO QUÍMICO

FLUIDOS ISOLANTES
UTILIZADOS EM
TRANSFORMADORES
DE ENERGIA.

Determinação de Bifenilas Policloradas (PCB) em fluido isolante por cromatografia à gás com detector de captura de elétrons (GC/ECD).

ABNT NBR 13882:2008 Versão Corrigida:2013

LQ = 2,0 mg/kg

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 20/09/2018